



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05,

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61,

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Приморского района

Санкт-Петербург, пр. Комендантский, д. 32, корп. 4, тел 307-86-63

Предписание № 2-22-757/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Санкт-петербургскому государственному бюджетному учреждению «Центр социальной реабили-
тации инвалидов и детей-инвалидов Приморского района Санкт-Петербурга»

(СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района»), ИНН 7814197077

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического
лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения начальника ОНДПР Приморского района УНДПР ГУ МЧС России

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа

по г. Санкт-Петербургу Курского Дмитрия Викторовича от 18.11.2016 г. № 2-22-757

государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 09 декабря 2016 г. по 28 декабря 2016 года Прошкиным Павлом Александровичем на-
чальником отделения надзорной деятельности ОНДПР Приморского района УНДПР ГУ МЧС
России по г. Санкт-Петербургу проведена плановая проверка объекта защиты – встроенных по-
мещений, социального назначения, расположенных по адресу: 197082, Санкт-Петербург, Бога-
тырский проспект, дом 48, корпус 1, литер А, помещения 27-Н и 32-Н.

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН
проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с Змушко Светланой Евгеньевной- директором СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского
района»

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасно-
сти, выявленные в ходе проверки:

№ пред- писания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование норматив- ного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) наруше- ны	Срок устранения нарушения тре- бования пожар- ной безопасно- сти	Отметка о вы- полнении (ука- зывается толь- ко выполнение)
1		2	3	4
Помещение 32-Н (стационар) Ф 1.1				
1.	Ширина второго эвакуационно- го выхода в свету менее 1,2 метра (фактическая ширина 0,84метра).	Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; Свод пра- вил СП 1.13130.2009 «Системы про- тивопожарной защиты. Эвакуацион- ные пути и выходы» п. 5.2.14	01.12.2017г.	
2.	Кладовая уборочного инвентаря (помещение складского назна- чения) устроенное в составе	Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.12.2017г.	

	объекта класса Ф1.1 не выделено противопожарными преградами с соответствующим заполнением проемов.	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», п. 5.2.6		
3.	Кладовая (помещение складского назначения) устроенное в составе объекта класса Ф1.1 не выделено противопожарными преградами с соответствующим заполнением проемов.	Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», п. 5.2.6	01.12.2017г.	
4.	При ширине эвакуационного выхода из палаты №1 с учетом геометрии эвакуационного пути невозможно беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.	Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.5	01.12.2017г.	
5.	При ширине эвакуационного выхода из палаты №4 с учетом геометрии эвакуационного пути невозможно беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.	Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.5	01.12.2017г.	
6.	Горизонтальное расстояние от дымовых пожарных извещателей до электросветильников менее 0,5 м.	Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 13.3.6	01.12.2017г.	
7.	Отсутствует автоматическое отключение при пожаре систем общеобменной вентиляции, кондиционирования воздуха.	Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; Свод правил СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» п. 6.24	01.12.2017г.	
8.	Система автоматической пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии (не сработали автоматические пожарные извещатели в помещениях: комната № 2, общий коридор, комната № 4).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, п. 61	01.12.2017г.	
9.	На объекте отсутствует исполнительная документация на системы противопожарной защиты объекта.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, п. 61	01.12.2017г.	

10.	Помещение учреждения (стационар), с учетом индивидуальных способностей людей к восприятию сигналов оповещения, не оборудованы (оснащены) дополнительными системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения. (Такие системы оповещения должны обеспечивать информирование дежурного персонала о передаче сигнала оповещения и подтверждение его получения каждым оповещаемым).	Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6, п. 12 ст. 84	01.12.2017г.	
11.	Предусмотренный в составе объекта класса Ф1.1 пищеблок, не выделен перегородками 1-го типа и перекрытиями не ниже 2-го типа, с соответствующим заполнением проемов.	Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», п. 5.2.6.	01.12.2017г.	
12.	Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений складского назначения обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, п. 20	01.12.2017г.	
13.	Ширина второго эвакуационного выхода в свету менее 1,2 метра (фактическая ширина 0,84метра).	Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 5.2.14	01.12.2017г.	
Помещение 27-Н (учебный центр) Ф4.1				
14.	Система автоматической пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии (не сработали автоматические пожарные извещатели в помещении № 5).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, п. 61	01.12.2017г.	
15.	На объекте отсутствует исполнительная документация на системы противопожарной защиты объекта.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, п. 61	01.12.2017г.	
16.	Отсутствует автоматическое отключение при пожаре систем общеобменной вентиляции,	Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.12.2017г.	

	кондиционирования воздуха.	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; Свод правил СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» п. 6.24		
17.	Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений складского назначения обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, п. 20	01.12.2017г.	
18.	Предусмотренное в составе объекта класса Ф4.1 складское помещение (кладовая) (пом. №5), не выделено перегородками 1-го типа и перекрытиями не ниже 2-го типа, с соответствующим заполнением проемов.	Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», п. 5.6.4	01.12.2017г.	
19.	Предусмотренное в составе объекта класса Ф4.1 помещение серверной, не выделено перегородками 1-го типа и перекрытиями не ниже 2-го типа, с соответствующим заполнением проемов.	Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», п. 5.6.4	01.12.2017г.	
20.	Предусмотренное в составе объекта класса Ф4.1 складское помещение (кладовая) (пом. №19), не выделено перегородками 1-го типа и перекрытиями не ниже 2-го типа, с соответствующим заполнением проемов.	Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», п. 5.6.4	01.12.2017г.	
21.	Предусмотренное в составе объекта класса Ф4.1 складское помещение (кладовая уборщицы), не выделено перегородками 1-го типа и перекрытиями не ниже 2-го типа, с соответствующим заполнением проемов.	Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», п. 5.6.4	01.12.2017г.	
22.	Предусмотренное в составе объекта класса Ф4.1 складское помещение (кладовая) (пом. №18), не выделено перегород-	Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; Свод пра-	01.12.2017г.	

	ками 1-го типа и перекрытиями не ниже 2-го типа, с соответствующим заполнением проемов.	вил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», п. 5.6.4		
23.	Помещение (кладовой уборщицы) не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией.	Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», приложение А, п. А.4, А.10, таблица А.3	01.12.2017г.	
24.	Ширина второго эвакуационного выхода в свету менее 1,2 метра (фактическая ширина 0,84метра).	Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 8.1.12.	01.12.2017г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Начальник отделения ОНДПР Приморского района
УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Прошкин Павел Александрович
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)


_____ (подпись)

«23» декабря 2016 г.

Предписание для исполнения получил:

Директор Зюченко Ветлана Вячеславовна
_____ (подпись)
_____ (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении
проверки)



«28» декабря 2016 г.