



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРИМОРСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
ПРИМОРСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»
(СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района»)

пр. Богатырский, дом 48, корпус 1, литера А
Санкт-Петербург, 197082
тел/факс (812) 616-22-43; тел. (812) 616-04-46,
E-mail: csridi@tuprim.gov.spb.ru

ОКПО 01095333 ОКОГУ 2300220 ОГРН 1157847111553
ИНН/ КПП 7814197077/781401001

29.09.2026 № 550

На № _____ от _____

Прокурору Приморского
района Санкт-Петербурга
старшему советнику юстиции

Т.Ш. Канаеву

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Приморского района Санкт-Петербурга» (далее – СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района») в ответ на Представление Прокуратуры Приморского района Санкт-Петербурга об устранении нарушения закона от 10.09.2026 № 03-03-2026/348 (далее – Представление) сообщает следующее:

Представление было рассмотрено 22.09.2026 г. в 10 часов 00 минут директором СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района» Змущко Светланой Евгеньевной с участием помощника прокурора Приморского района С.В. Халявиной.

По вопросу несоответствия паспортов доступности приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2015 № 527н сообщает:

Все паспорта доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объекта социальной инфраструктуры дополнены соответствующими разделами и утверждены в новой редакции (копии паспортов доступности к данному письму с приложениями прилагаются).

По вопросу соблюдения СП 59.13330.2020 в части противоскользящих полос по адресу: Санкт-Петербург, Богатырский пр., д.48, корп.1, лит.А, сообщает, что противоскользящие полосы желтого цвета нанесены (фото прилагается). Работы по нанесению контрастного сочетания цветов на входных дверях (дверь-ручку) запланированы в текущем году и будут исполнены до конца 2026 года.

По вопросу установки поручней вдоль обеих сторон открытых лестниц по адресу Санкт-Петербург, Туристская ул., д.11, корп.1

Установка поручней и реконструкция поверхности ступеней лестничного марша и площади перед входом включены в План мероприятий для обеспечения нормативных требований по созданию доступной среды для лиц с ограничениями жизнедеятельности на объекте социальной инфраструктуры СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района», работы будут произведены в срок при наличии финансирования.

В ответ на замечания по вопросу соблюдения требований к обеспечению доступности для инвалидов по зрению информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, размещаемой на официальном сайте, сообщает следующее:

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.02.2026 № 102 «Об утверждении требований к обеспечению для инвалидов по зрению доступности информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, содержащейся на официальных сайтах государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также с учетом положений ГОСТ Р 52872-2019, на официальном сайте <https://csridiprim.ru/> (далее – Сайт) реализованы необходимые технические и функциональные возможности для обеспечения доступности размещаемой информации для пользователей, в том числе использующих вспомогательные технологии.

Доступность информации с использованием клавиатуры

На Сайте обеспечена возможность навигации и взаимодействия с основными элементами пользовательского интерфейса посредством клавиатуры.

Элементы управления, ссылки, формы и иные интерактивные элементы доступны для последовательного перехода с использованием клавиши Tab, а также других стандартных клавиш клавиатуры.

Ограничения, препятствующие использованию клавиатуры в качестве средства навигации по основным элементам Сайта, не установлены.

Доступность информации с использованием программ экранного доступа

Структура страниц Сайта сформирована таким образом, чтобы обеспечивать возможность последовательного восприятия информации с использованием вспомогательных технологий, в том числе программ экранного доступа.


Заголовки, ссылки, элементы управления и основные структурные элементы страниц имеют соответствующее текстовое представление и доступны для восприятия посредством программ экранного доступа.

Текстовая альтернатива нетекстового контента

Размещаемые на Сайте изображения, содержащие значимую для пользователя информацию, сопровождаются текстовым представлением (альтернативным текстом), позволяющим получить содержание либо назначение соответствующего нетекстового контента при использовании вспомогательных технологий.

Для изображений, не несущих самостоятельной информационной нагрузки и являющихся декоративными элементами оформления, предусмотрена соответствующая обработка, исключающая необходимость их восприятия пользователем программы экранного доступа как содержательной информации.

Таким образом, нетекстовый контент Сайта обрабатывается с учетом его назначения и информационной значимости, а информация, необходимая для понимания содержания страницы, доступна в текстовой форме.



В ответ на замечания о выделении места для хранения эвакуационных стульев сообщает следующее:

Согласно п 6.18 СП 136.13330.2012 следует выделять места для хранения эвакуационных кресел и носилок согласно СП 59.13330.

В соответствии с СП 59.13330.2020 (п.п. 6.2.25, 6.2.28) на этажах жилых, общественных и производственных зданий, на которые обеспечивают доступ МГН группы М4 (в том числе в соответствии с заданием на проектирование), если их эвакуация за пределы здания не обеспечена иным способом (наличие пандуса, выход непосредственно наружу), следует предусматривать не менее одной пожаробезопасной зоны на этаж. Эвакуацию людей групп мобильности М1 - М3 с этажей выше первого допускается осуществлять по лестницам и лестничным клеткам.

Примечание – На этажах без обеспечения доступа инвалидов групп мобильности М4 или НТ, а также на этажах (части этажей) с эвакуационными выходами непосредственно наружу, пожаробезопасные зоны не требуются.

Каждая пожаробезопасная зона общественных зданий, имеющая выход на лестничную клетку, должна иметь место для размещения необходимых приспособлений для эвакуации (не менее одних носилок и двух эвакуационных кресел на каждые 10 человек, находящихся в пожаробезопасной зоне).

Пункт 6.2.28 СП 59.13330.2020 устанавливает требования к оснащению уже созданной пожаробезопасной зоны (наличие эвакуационных кресел и носилок).

Поскольку пункт 6.2.25 освобождает от необходимости создания зоны в случае наличия выхода непосредственно наружу, то и требование пункта 6.2.28 об оснащении этой зоны креслами в таком случае не применяется. Следовательно, отсутствие пожаробезопасной зоны делает невозможным применение п. 6.2.28, требующего установки в ней эвакуационных кресел («эвакуационных стульев»).

Таким образом, наличие выхода непосредственно наружу является основанием для неприменения обоих пунктов в части оборудования зоны, так как цель эвакуации (вывод в безопасную зону) достигается самим фактом выхода наружу, что согласуется с определениями ст. 2 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (безопасная зона — зона, где люди защищены от воздействия опасных факторов пожара).

Все помещения СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района», расположенные по адресу Санкт-Петербург, Богатырский пр., д.48, корп. 1, лит А, имеют прямой выход непосредственно наружу и оснащены пандусами, что, в свою очередь, не требует создания пожаробезопасных зон и, как следствие, установки эвакуационных кресел и носилок.

Просим также отметить, что Межрегиональной общественной организацией «Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров» СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района» признано условно доступным для инвалидов и других маломобильных групп населения (Акты № 1273,1274,1275,1276 от 29.05.2025).

В ответ на замечания о наличии выступающих острых элементов на гимнастическом оборудовании для лазания (шведской стенке) в нарушение ГОСТ Р 56199-2014 (далее – ГОСТ) сообщает: данный ГОСТ устанавливает требования безопасности на спортивных сооружениях образовательных организаций при проведении учебно-тренировочных, спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий и методы испытаний (проверки). Требования настоящего стандарта распространяются на образовательные организации, в собственности или управлении которых находятся спортивные сооружения. Соответственно, данные требования не могут применяться к организации социальной обслуживания.

Вместе с тем сообщаем, что данное гимнастическое оборудование используется как разноуровневая опора (по росту) для выполнения спортивных упражнений под строгим и постоянным контролем инструктора по физической культуре, что не подразумевает лазанье по ступеням шведской стенки.

Однако данное замечание о выступающих острых элементах учтено и будет приведено в соответствие с техникой безопасности.

По вопросу о соблюдении пожарной безопасности СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района» сообщает:

В настоящее время требования к квалификации и уровню образования лиц, осуществляющих деятельность по обеспечению пожарной безопасности зданий и сооружений организации, содержатся в профессиональном стандарте «Специалист по пожарной профилактике», утвержденный приказом Минтруда России от 11 октября 2021 г. № 696н, приказе МЧС России от 18 ноября 2021 г. № 806 «Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности».

Уровень квалификации работника может подтверждаться также свидетельством о квалификации в случае прохождения работником процедуры независимой оценки квалификации.

В соответствии со статьей 196 Трудового кодекса Российской Федерации работодатель сам определяет необходимость подготовки работников и их направления на прохождение независимой оценки квалификации на условиях и в порядке, определенных коллективным договором (соглашением, трудовым договором).

При этом следует отметить, что обязательный порядок прохождения работниками, выполняющими работы в области пожарной безопасности, независимой оценки квалификации законодательно не установлен и обязанность работодателя направлять своих работников на прохождение независимой оценки квалификации трудовым законодательством не предусмотрена.


Данная позиция также подтверждается МЧС РФ: в письме МЧС РФ № ИГ-19-16-998 от 9 августа 2024 года и письме ФГУ «ВНИИПО» МЧС № ИВ-117-928-11-1 от 27 февраля 2025 года указано, что проведение независимой оценки квалификации не является обязательным условием для назначения на должность ответственного за пожарную безопасность.

Также сообщаем, что в связи с выявленными прокуратурой Приморского района нарушениями к дисциплинарной ответственности были привлечены заместитель директора по административно-хозяйственной части и методист (копия приказа об объявлении замечания прилагается).

Приложение:

- Копии паспортов с приложениями;
- Копия Плана мероприятий для обеспечения нормативных требований по созданию доступной среды для лиц с ограничениями жизнедеятельности на объекте социальной инфраструктуры СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района»;
- Фото противоскользящих полос;
- Копия приказа об объявлении замечания.

И.о. директора



М.Ю. Ртищева